



安美謙德環保股份有限公司

Summit Tsiande Environmental Co., Ltd

行政院環保署認可證字號:第056號

TEL : (04)2350-7780

地址:臺中市西屯區工業區38路210號7樓之1(A701)

FAX: (04)2350-6328

飲用水水源水質樣品檢驗報告

委託單位：法務部矯正署臺中戒治所

採樣時間：106年08月11日10時03分

業 別：★★★★★

收樣時間：106年08月11日16時20分

樣品名稱：地下水

報告日期：106年09月05日

樣品編號：F106081114-01

聯絡人：陳本誠

採樣單位：安美謙德環保股份有限公司

專案編號：GE106F 8506

採樣地點：C棟1F新收房地下水

報告編號：GE106F 019011

(臺中市南屯區培德路3號)

是否經認可	檢 驗 項 目	檢 驗 值	單 位	檢 驗 方 法	備 註	最大 限值
*	化 學 需 氧 量	2.5	mg/L	NIEA W515.54A		25
*	大 腸 桿 菌 群	68	CFU/100mL	NIEA E230.55B	20000(具備消毒單元) 50(未具消毒單元)	
*	氮 氮	0.05	mg/L	NIEA W448.51B		1
*	鎘	0.001	mg/L	NIEA W311.53C	QDL=0.0010	0.01
*	鉻	0.001	mg/L	NIEA W311.53C	QDL=0.0020	0.05
*	鉛	0.007	mg/L	NIEA W311.53C		0.05
*	砷	0.0003	mg/L	NIEA W434.54B	QDL=0.001	0.05
*	硒	ND	mg/L	NIEA W341.51B	MDL=0.0003	0.05
*	汞	ND	mg/L	NIEA W330.52A	MDL=0.0006	0.002
*	總 有 機 碳	0.9	mg/L	NIEA W532.52C		4

備註：

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類 林劍紘(GEI-02)
- 2.檢驗項目有標示"*"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之水質檢驗方法分析，未標示"*"者表示未經認可，標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：安美謙德環保股份有限公司

負 責 人：林 孫 斌

覆 核

檢驗室主管：

林劍紘 106.9.5

林劍紘

安美謙德
環保股份
有限公司

林孫斌



安美謙德環保股份有限公司

Summit Tsiande Environmental Co., Ltd

行政院環保署認可證字號:第056號

TEL : (04)2350-7780

地址:臺中市西屯區工業區38路210號7樓之1(A701)

FAX: (04)2350-6328

飲用水水源水質樣品檢驗報告

委託單位：法務部矯正署臺中戒治所

採樣時間：106 年 08 月 11 日 10 時 10 分

業 別：★★★★★

收樣時間：106 年 08 月 11 日 16 時 20 分

樣品名稱：地下水

報告日期：106 年 09 月 05 日

樣品編號：F106081114-02

聯絡人：陳本誠

採樣單位：安美謙德環保股份有限公司

專案編號：GE106F 8506

採樣地點：D棟2F戒毒1班地下水

報告編號：GE106F 019012

(臺中市南屯區培德路3號)

是否經認可	檢 驗 項 目	檢 驗 值	單 位	檢 驗 方 法	備 註	最大 限值
*	化 學 需 氧 量	2.0	mg/L	NIEA W515.54A		25
*	大 腸 桿 菌 群	2	CFU/100mL	NIEA E230.55B	20000(具備消毒單元) 50(未具消毒單元)	
*	氨 氮	0.05	mg/L	NIEA W448.51B		1
*	鎘	0.001	mg/L	NIEA W311.53C	QDL=0.0010	0.01
*	鉻	0.001	mg/L	NIEA W311.53C	QDL=0.0020	0.05
*	鉛	0.004	mg/L	NIEA W311.53C	QDL=0.0050	0.05
*	砷	0.0005	mg/L	NIEA W434.54B	QDL=0.0010	0.05
*	硒	0.0003	mg/L	NIEA W341.51B	QDL=0.0005	0.05
*	汞	ND	mg/L	NIEA W330.52A	MDL=0.0006	0.002
*	總 有 機 碳	0.9	mg/L	NIEA W532.52C		4

備註：

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類 林劍紘(GEI-02)
- 2.檢驗項目有標示"*"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之水質檢驗方法分析，未標示"*"者表示未經認可，標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：安美謙德環保股份有限公司

負責人：林孫斌

覆 核

檢驗室主管：林劍紘

正
任
林
劍
紘

安
美
謙
德
環
保
股
份
有
限
公
司

孫
林
斌