

建築物之維護關鍵項目								建築物附屬設施					
項次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	備註
項目	建築物 公共安全檢查	昇降（電 梯）設備	消防設 備	高低壓電 力設備	自來水 水塔	空調冰水主機 及冷卻水塔	機械停 車設備	（污水處 理場（含 設備）	機關內通 行道路	擋土牆（含 地錨）	機關內路邊 停車場及其 遮雨棚	圍牆	
行政大樓 建築物辦 理情形	✓	／	✓	✓	✓	／	／	✓	✓	✓	✓	✓	
管教大樓 （戒護區） 建築物辦 理情形	✓	✓	✓	✓	✓	／	／	✓	✓	✓	✓	✓	

備註：已完成 ✓、辦理中 △（應辦理檢查但未逾法令或保養手冊規定日期）、未完成 X（已逾法令或保養手冊規定日期）、無涉及 /

項次	申報建築物名稱	建築物地址	依法應申報頻率	專業檢查機構	查核機構 (主管建築機構)	年度	有效期限	備註
1	法務部矯正署 臺中戒治所	臺中市南屯區培德路3號	每2年1次	聯亞建築物公共 安全檢查有限公 司	臺中市政府都市 發展局	113年	113年4月30日 至115年12月31 日	
備註:請確實依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」附表一「建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期」,檢查及申報頻率辦理申報。「建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書」資料填復本表,倘有受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。								

附表二

升降設備安全檢查申報及保養辦理情形表															
項次	單位名稱	設置地點	使用許可證號	依法應申報頻率	專業廠商	檢查機構	有效期限	保養頻率	下半年度實際保養日期						備註
									7月	8月	9月	10月	11月	12月	
1	法務部 矯正署 臺中戒 治所	臺中市南 屯區培德 路3號	040134 858	每半年 1次(5 月/11 月)	崇友實業 股份有限 公司	中華民國昇 降設備安全 檢查協會	114年5 月28日	每月1 次	23日	23日	23日	21日	11日	18日	
2	法務部 矯正署 臺中戒 治所	臺中市南 屯區培德 路3號	040134 859	每半年 1次(5 月/11 月)	崇友實業 股份有限 公司	中華民國昇 降設備安全 檢查協會	114年5 月28日	每月1 次	23日	23日	23日	21日	11日	18日	
備註:請確實依「建築物升降設備設置及檢查管理辦法」辦理，並依該辦法第5條申報頻率辦理申報。「電梯使用許可證」及「建築物升降機維護保養紀錄表」資料(含保養日期)填復本表，倘有異常情形(如使用許可證逾期、應保養未保養等)請於備註欄位註記。															

附表三

消防安全設備檢修申報辦理情形表												
項次	場所名稱	場所地址	使用執照字號	申報場所樓層	依法應申報頻率	申報年度	檢修機構或人員	證書字號	檢修結果	申報日期	下次檢修申報日期	備註

1	法務部矯正署臺中戒治所	臺中市南屯區培德路3號	(87)中工建使字第0835號	B1F~3F	1 年1 次	113	泓瑋工程行	消士證字第5053號	符合	113/5/30	114 年5 月31 日	
備註:請確實依「 消防法第9條暨消防安全設備檢修及申報辦法 」辦理申報。委託專業檢修機構或人員之「 消防安全檢修申報書受理單 」及檢修報告內容填復本表，倘有複查未過致受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。												

附表四

高低壓電力設備檢測辦理情形表												
項次	用電場所名稱	用電地址	電號	用電設備檢驗維護業名稱	專任電氣技術人員執照號碼	依規定每6個月應辦理之檢驗日期(最近1 次實際辦理檢驗日期)	檢驗方式	檢驗結果	完成改善並報地方主管機關備查日期	預定下次檢測月份	自行委外辦理維護保養頻率	備註
1	法務部矯正署臺中戒治所	臺中市南屯區培德路3號	07285500107	中源機電顧問股份有限公司	中市技字第DA500385號	113/10/6	停電檢驗	合格	☒ 已完成 ☐ 預定完成日期:	114 年4月	每月 1 次	

備註:請確實依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」用電場所僱用之專任電氣技術人員或委託之檢驗維護業所製成之「高低壓電力設備定期檢測紀錄總表」及主管機關檢驗結果填復本表。