

建築物之維護關鍵項目								建築物附屬設施					
項次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	備註
項目	建築物 公共安全檢查	昇降（電 梯）設備	消防設 備	高低壓電 力設備	自來水 水塔	空調冰水主機 及冷卻水塔	機械停 車設備	（污水處 理場（含 設備）	機關內通 行道路	擋土牆（含 地錨）	機關內路邊 停車場及其 遮雨棚	圍牆	
行政大樓 建築物辦 理情形	△	/	△	△	△	/	/	△	√	√	√	√	
管教大樓 （戒護區） 建築物辦 理情形	△	△	△	△	△	/	/	△	√	√	√	√	

備註：已完成√、辦理中△（應辦理檢查但未逾法令或保養手冊規定日期）、未完成 X（已逾法令或保養手冊規定日期）、無涉及 /

項次	申報建築物名稱	建築物地址	依法應申報頻率	專業檢查機構	查核機構 (主管建築機構)	年度	有效期限	備註
1	法務部矯正署 臺中戒治所	臺中市南屯區培德路3號	每2年1次	聯亞建築物公共 安全檢查有限公 司	臺中市都市發展 局	113年	113年4月30日 至115年12月30 日	
備註:請確實依「 建築物公共安全檢查簽證及申報辦法 」附表一「建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期」,檢查及申報頻率辦理申報。「建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書」資料填復本表,倘有受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。								

附表二

升降設備安全檢查申報及保養辦理情形表															
項次	單位名稱	設置地點	使用許可證號	依法應申報頻率	專業廠商	檢查機構	有效期限	保養頻率	實際保養日期						備註
									1月	2月	3月	4月			
1	法務部矯正署臺中戒治所	臺中市南屯區培德路3號	40134858	每半年1次(5月/11月)	崇友實業股份有限公司	中華民國升降設備安全檢查協會	114年5月28日	每月1次	15日	21日	20日	已排定檢查			
2	法務部矯正署臺中戒治所	臺中市南屯區培德路3號	040134859	每半年1次(5月/11月)	崇友實業股份有限公司	中華民國升降設備安全檢查協會	114年5月28日	每月1次	15日	21日	20日	已排定檢查			
備註:請確實依「建築物升降設備設置及檢查管理辦法」辦理，並依該辦法第5條申報頻率辦理申報。「電梯使用許可證」及「建築物升降機維護保養紀錄表」資料(含保養日期)填復本表，倘有異常情形(如使用許可證逾期、應保養未保養等)請於備註欄位註記。															

附表三

消防安全設備檢修申報辦理情形表												
項次	場所名稱	場所地址	使用執照字號	申報場所樓層	依法應申報頻率	申報年度	檢修機構或人員	證書字號	檢修結果	申報日期	下次檢修申報日期	備註
1	法務部矯正署臺中戒治所	臺中市南屯區培德路3號	(87)中工建使字第0835號	B1F~3F	1 年1 次	113	泓瑋工程行	消士證字第5053號	符合	2024/5/30	114年5 月31日前	
備註:請確實依「 消防法第9條暨消防安全設備檢修及申報辦法 」辦理申報。委託專業檢修機構或人員之「消防安全檢修申報書受理單」及檢修報告內容填復本表，倘有複查未過致受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。												

附表四

高低壓電力設備檢測辦理情形表												
項次	用電場所名稱	用電地址	電號	用電設備檢驗維護業名稱	專任電氣技術人員執照號碼	依規定每6個月應辦理之檢驗日期(最近1 次實際辦理檢驗日期)	檢驗方式	檢驗結果	完成改善並報地方主管機關備查日期	預定下次檢測月份	自行委外辦理維護保養頻率	備註
1	法務部矯正署	臺中市南屯區培德路3	07285500107	中源機電顧問	中市技字第	114年3月30日	停電檢驗	合格	■已完成	114 年4月	每月1 次	

	臺中戒 治所	號		股份有 限公司	DA50038 5號							
備註:請確實依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」用電場所僱用之專任電氣技術人員或委託之檢驗維護業所製成之「高低壓電力設備定期檢測紀錄總表」及主管機關檢驗結果填復本表。												